

LOKSA LINNA RVP REK				17.05.2012				
Projekt nr. JIT-03-12								
SEADMETE SPETSIFIKATSIOON								
LISA 1								
Tähis	Kirjeldus	Arv	P _N Seade Inst kW	P ₂ Töövool kW/A	HANKLJA	Seadme tüüp	parametrid/ tootlikkus	Toru paigaldusalus
SEADMED GRUPP 1								
	Eelpuhastusseade 1							
1AV01	Kruvivõre	1	0,37		GP	EcoComby 30		
1LP01	Liivaeraldusseade	1			GP	3 mm; 30 l/s		IN DN250
	spiraaltransportöör 1	1	0,55		GP	90 %; >0,2 mm		OUT DN250
	spiraaltransportöör 2	1	1,1		GP	komplektis eelpuhastusseadmega		
WS1.1	Proovivõtuseade keskendatud proovi võtmiseks					komplektis eelpuhastusseadmega		
SEADMED GRUPP 2								
Akumulatsioonimahuti								
2SM11	Sukelsegur ühtlustusmahutis	1	3,4	2,5/6,5	Flygt	SR4640/083713SF	V=310m3(9x9x3,8)	F=605
2SM12	Sukelsegur ühtlustusmahutis	1	3,4	2,5/6,5	Flygt	SR4640/083713SF	V=310m3(9x9x3,8)	F=605
2SM21	Sukelsegur ühtlustusmahutis	1	3,4	2,5/6,5	Flygt	SR4640/083713SF	V=260 m3(9x9)	F=605
2SM22	Sukelsegur ühtlustusmahutis	1	3,4	2,5/6,5	Flygt	SR4640/083713SF	V=260 m3(9x9)	F=605
2SP11	Sukelpump ühtlustusmahutis	1		1,5/3,7	Flygt	DP3068.180-472	9 l/s; H=4m	DN80
2SP12	Sukelpump ühtlustusmahutis	1		1,5/3,7	Flygt	DP3068.180-472	9 l/s; H=4m	DN80
SEADMED GRUPP 3								
Protsessimahutid								
3SM11	Sukelsegur VAN1	1	2,0	1,5/4,2	Flygt	SR4630/083707SJ	V=100m3(6,7x4,2x3,5)	F=304
3SM21	Sukelsegur VAN2	1	2,0	1,5/4,2	Flygt	SR4630/083707SJ		F=304
3SM12	Sukelsegur VD 1	1	2,0	1,5/4,2	Flygt	SR4630/083707SJ	V=200 m3(13,7x4,2x3,5)	F=304
3SM13	Sukelsegur VD 1	1	2,0	1,5/4,2	Flygt	SR4630/083707SJ		F=304
3SM21	Sukelsegur VD 2	1	2,0	1,5/4,2	Flygt	SR4630/083707SJ	V=200 m3(13,7x4,2x3,5)	F=304
3SM22	Sukelsegur VD 2	1	2,0	1,5/4,2	Flygt	SR4630/083707SJ		F=304
3CP11	Aeratsiooniseade	1	14		JIT	Celpox 1273	SOTR=45 kgO2/h	F=304
3CP21	Aeratsiooniseade	1	14		JIT	Celpox 1273	SOTR=45 kgO2/h	
3SP11	Nitraatide tagastuspump	1	3,7	3,1/6,8	Flygt	CP3102.181-461	32 l/s; H=5,6	DN100

3SP21	Nitraatide tagastuspump	1	3,7	3,1/6,8	Flygt	CP3102.181-461	32 l/s; H=5,6	DN100
3SP12	Mudatagastuspump	1	3,7	3,1/6,8	Flygt	CP3102.181-461	35 l/s; H=5,5	DN100
3SP22	Mudatagastuspump	1	3,7	3,1/6,8	Flygt	CP3102.181-461	35 l/s; H=5,5	DN100
3SP13	Ligimudapump	1	2	1,5/3,7	Flygt	DP3068.180-474	7l/s; H=1,5 m	DN65
3SP23	Ligimudapump	1	2	1,5/3,7	Flygt	DP3068.180-474	7l/s; H=1,3 m	DN65
3SP33	Ligimudapump mudatõõlusesse	1	2	1,5/3,7	Flygt	DP3068.180-472	9 l/s; H=4m	DN80
3SM33	Sukelsegur Vmudamahutis	1	2,1	1,5/3,6	Flygt	SR4620/042113SF	V=80 m3(8,7x2,7x3,5)	F=193
3SM34	Sukelsegur Vmudamahutis	1	2,1	1,5/3,6	Flygt	SR4620/042113SF	V=80 m3(8,7x2,7x3,5)	F=193
3 DP01	Koagulandi dosaatorpump	1			Jesco	MAGDOS LT	0-15 l/h	
3 DP02	Koagulandi dosaatorpump	1			Jesco	MAGDOS LT	0-15 l/h	
3 DP03	Desinf lahuse dosaatorpump	1			Jesco	MAGDOS LT	0-15 l/h	
SEADMED GRUPP 4								
Mudatõõlus								
4KP01	Kruvipump muda	1	2,2		SEPEX	komplektis mudatahendiga	2-10 m3/h; 2 bar	
4KP02	Kruvipump flokulant	1	1,1		SEPEX	komplektis mudatahendiga	100-1200 l/h; 2 bar	
4PJ01	Poliijaam	1	2,6		ProMinent	komplektis mudatahendiga	1500 l/h ATF 1000	
4KP03	Poliijaam kontsentraadi pump	1	0,37		SEPEX	komplektis poliijaamaga	30 l/h; 12 bar	
4TS01	Mudatahendustsentrifuug	1	15+5,5		ANDRITZ	D2LLC30BHP	90 kgKA/h	
4TT01	Tigutransporditor	1	0,55		ANDRITZ	SR260	L=8m	
SEADMED GRUPP 5								
Purgla , Rejektvee pumppla kompostiväljakul								
5SP01	Sukelpump purgla mahutis	1		3,7	Flygt	DP3068-471	28 m3/h; 6 m	DN80
			37	87,44				